



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4520BS0461

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Städtler & Beck GmbH Alter Postweg 1, D-67346 Speyer
Vertreiber <i>distributor</i>	Städtler & Beck GmbH Alter Postweg 1, D-67346 Speyer
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Setzblase (4520)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrblase (Typ A), bestehend aus einer dünnwandigen, aufblasbaren Gummiblase mit einer textilen Außenhülle, ausgeführt als Einfachblase (mit und ohne Vordruckmessung) sowie als Doppelblase mit Zwischenraumentspannung
Modell <i>model</i>	95
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 18/1004/4520/300 vom 06.04.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 621-1 (01.11.1999)

Ablaufdatum / AZ 19.12.2020 / 19-0163-GNV
date of expiry / file no.



15.10.2019 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
95	Nennweite: DN 80	Arbeitsdruck: 1,4 bar; Sperrdruck: ≤ 0,35 bar
95	Nennweite: DN 100	Arbeitsdruck: 1,2 bar; Sperrdruck: ≤ 0,25 bar
95	Nennweite: DN 125	Arbeitsdruck: 1,1 bar; Sperrdruck: ≤ 0,20 bar
95	Nennweite: DN 150	Arbeitsdruck: 1,0 bar; Sperrdruck: ≤ 0,19 bar
95	Nennweite: DN 200	Arbeitsdruck: 0,6 bar; Sperrdruck: ≤ 0,15 bar
95	Nennweite: DN 250	Arbeitsdruck: 0,4 bar; Sperrdruck: ≤ 0,09 bar
95	Nennweite: DN 300	Arbeitsdruck: 0,3 bar; Sperrdruck: ≤ 0,05 bar

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5113BS0313	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für P 550 / P 550 Gasversorgungs- und Gasfernleitungen		C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschluss: metrisches Außengewinde M 18 x 1,5 mit O-Ring-Abdichtung